



N° 234-INS.P.

**ELECTROTEST**

Technische Controles en Opleidingen

V.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELS BROEK**Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :*S. beba*Nr teller
N° comp :*50093368***Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:**N°: *992/40320107* EAN code:

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle :*Albert Keemansplein 13 1058 Elene*

Eigenaar

Propriétaire :

Verbest Ken

Adres :

Adresse :

idem

Installateur :

Theopoldt

Datum van het onderzoek :

20/3/2014

Date du contrôle :

BTW / TVA : *478 463 588*

Ik. / C.I. :

Inspecteur : *P. R. A.*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *2e*Spanning *3x400V* Meter / bord verbinding : *4x10²*

Tension :

400V

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : *40A*

Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre : *2.2* Ohm

Isolatie :

Isolement :

7.9 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : *2*

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40 300</i>	<i>A. Algemeen B → X.</i>				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40 30</i>	<i>A. Algemeen R → X.</i>				☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale :

☒ ☐ | contact direct : | ☒ | ☐ | Indirecte aanraking : | ☐ | ☐ |Aansluitingen : ☒ | ☐ | Potentiaalvereffeningen : | ☒ | ☐ |Raccordements : ☒ | ☐ | Liaisons equipotentielles : | ☒ | ☐ |

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

BEEN / NEANT.

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~met~~ conform met het AREI
en mag ~~met~~ in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est ~~conforme~~ conforme au RGIE
et peut ~~être mise en service~~ être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *20.3.2014*

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk op 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Rapp. Els/EI1.1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09info@electro-test.be
www.electro-test.beIBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Régionale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.