

Rapport nr.: 305 / 70 / 328
 Elekt. Mij. Klant Nr.:
 Teller nr.:
 Stand I:
 Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
 Aanvulling verslag nr.:
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
 Type der lokalen : Appartement 2de verdieping
 Plaats van onderzoek : Hamdelskruis 36 1000 Bxl
 Eigendom van :
 Opdrachtgever : Hamdelskruis 36 1000 Bxl
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Hubert Meisner Datum van onderzoek : 15.12.2005

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 63A Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 63A aut Schak. : 63/03004
 Meter-bordverbinding : kabeltype : 4x1.5 aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : MaanRuh aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : bestaand mm² Spreidingswaarde : 20 Ω
 Aantal borden : 1+1 Aantal eindstroombanen : 1+18 Algemene isolatieweerstand : 20 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 63/03 bijkomende : 40/00304

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 15.11.2006, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

03/005N/05/03/10D
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838-1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie te vermelden in het dossier;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.