

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

6.422

Date du contrôle:

06/01/2022

Lieu du contrôle:

Rue Edith Cavell 130 Uccle 1180

Agent-visiteur:

Youssef Mamoun

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Edith Cavell 130 Uccle 1180

Type de locaux

Appartement 1 étage Gauche

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Rue Edith Cavell 130 Uccle 1180

Adresse du propriétaire

Installateur

Données du raccordement

Sibelga

GRD

Numéro de compteur

Code EAN

XVB 4X10

Liaison compteur-tableau

3 x 230 V

Tension de service

40 A 3P

Protection générale

Contrôles

Schémas/plans

Liaisons équipotentielles

Fondations

Installation électrique

OK

OK

avant 81

après 81

Description de l'installation

Voir schéma/Zie schema

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

12

Isolement (M Ω)

> 0,5 MOhms

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'inspecteur

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 bte 1

1170 Bruxelles

Belgique

Signature de l'agent-visiteur

