

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 78.20140407.01
Datum onderzoek: 07/04/2014
Aard onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek ☐ periodiek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: ☐ huis ☒ appartement ☐ winkel ☐ reclamebord nr.
Plaats onderzoek: **APPARTEMENT 03.01**
Rue de Hennin 65-67
1050 Ixelles
Eigenaar: Inter Immo - Rue de Hennin 65-67 - 1050 Ixelles
Installateur: K.S. Renovatie **BTW (of Iik):** 0886 259 306
Inspecteur: De Coorde Patrick
Distributienetbeheerder: SIBLEGA -Teller nr. 31459078
Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 & 270
Dienstspanning: 2x230V.
Aankomstleiding: XVB 10mm²
Beveiliging: **2P/40A**
Isolatiweerstand: > 1 Mohm
Aardingsweerstand: 5.5 Ω Aardelektrode: Piketten
Algemene
differentieelstroominrichting: IΔn: .300.mA In: 40. A 2 p Type: A
Aantal kringen: 19x A-S (8x2P/20A - 4x2P/16A - 1x2P/6A - 1X 2P/25A)
Bijkomende IΔn: .30 mA In: 40 A 2 p Type: A
differentieelstroominrichting Voor kringen nrs.: O-S (5x2P/20A)

Inbreuken GEEN

BESLUIT De installatie is **CONFORM** met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 07/04/2039

De Inspecteur

De Coorde Patrick


ELECTRO-TEST
Patrick DE COORDE
inspecteur
patrick.decoorde@electro-test.be
Gsm +32 479 806 944

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 78/0943
Datum onderzoek: 17/12/2013
Aard onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek ☐ periodiek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: ☐ huis ☒ appartement ☐ winkel ☐ reclamebord nr.
Plaats onderzoek: **APPARTEMENT 03.02**
Rue de Hennin 65
1050 Ixelles
Eigenaar: Inter Immo - Rue de Hennin 65-67 - 1050 Ixelles
Installateur: K.S. Renovatie **BTW (of Ik):** 0886 259 306
Inspecteur: De Coorde Patrick
Distributienetbeheerder: SIBLEGA
Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 & 270
Dienstspanning: 2x230V.
Aankomstleiding: XVB 10mm²
Beveiliging: **2P/40A**
Isolatiweerstand: > 1 Mohm
Aardingsweerstand: 5.5 Ω **Aardelektrode:** Piketten
Algemene differentieelstroominrichting: I Δ n: .300.mA In: 40. A 2 p Type: A
Aantal kringen: 21x A-U (15x2P/20A - 4x2P/16A - 1x2P/10A - 1X 2P/25A)
Bijkomende differentieelstroominrichting: I Δ n: .30 mA In: 40 A 2 p Type: A
Voor kringen nrs.: O-U (7x2P/20A)

Inbreuken GEEN

BESLUIT

De installatie is **CONFORM** met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 17/12/2038

De Inspecteur

De Coorde Patrick


ELECTRO-TEST VZW
Patrick DE COORDE
inspecteur
G.s.m. : 0479/80.89.44

OTC
25/09/14