

Vilvoordse steenweg, 156

B-1120 Brussel

Tel. 32/2/264.03.60

Fax. 32/2/268.89.58

email: info@APRAGAZ.com

Mr. O'Connor 14 1050 Exelles	referenties Mr.	Gegevens installateur (Naam, Voornaam, BTW nr.)
APRAGAZ		P E 207 rev 2

Verslag aangaande: **ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUDELIJK**
 Uitgevoerd te **IRELIES** Op **16/06/2011**

Op 16/06/2011

Identificatie van de installatie

Klient:	
Adres: <u>Rue Alarcon 14</u> <u>1050 Ixelles</u>	
Tel n°	
Type installatie:	Nieuwe ☐ Bestaande ☒ Uitbreiding ☐ Modificatie ☐ Tijdelijke ☐

Type bezoek

Gelijkvormigheidsonderzoek (AREI art 270) ☐ Controlebezoek (AREI ART. 271) ☒ Verzwaring AREI art 276 ☒

Gegevens van de installatie

Type installatie: Wooneenheid ☒ Huishoudelijke werkeenheid ☐ Gem. Delen v/e residentieel geheel ☐
Residentieel geheel ☐ Beschrijf: Appartement
Elektriciteitsleverancier: SIBELGA EAN code
Teller: type: SPEMA E22F Serie n°: 22 553 323
Vermogen: 40 A
Type elektrode: PIQUET Spreidingsweerstand Ra 1603 ohm P E 003
Spanning: 230 V Frequentie: 50 Hz Max voorziene kortsluitstroom 10k kA

Beschrijving installatie (Overstroom)

Beschrijving installatie: zie schema ☐ zie opstellingsschema ☐ zie lijst beschrijving ☐		OK ☐	NOK ☐
Inplanting verdeelborden gemakkelijk bereikbaar		OK ☐	NOK ☐
Zwembad: aanwezig ☐ niet aanwezig ☒	Sauna: aanwezig ☐ niet aanwezig ☒		
Voedingskabel hoofdbord: Type: EVAS..... sectie L 10..... mm ² #N 1..... mm ² PE 16..... mm ²			
Hoofdbeveiliging: type: VINCIEB SERFS 5F.....			
Overstroom: 40..... A Kortsluitstroom: 400..... A Onderbrekingsvermogen: 12..... kA			
Hoofdschakelaar: aantal polen: 2..... lth; nominale thermische stroom: 40..... A			

[illegible]

Aantal verdeelborden:1..... aantal kringen:10.....

Zijn beveiligingen in overeenstemming met de ϕ geleiders, toestellen en materieel	OK ☒	NOK ☐
Beschermingsgeleider sectie voldoende	OK ☒	NOK ☐

Bescherming tegen directe aanraking

Schakelkasten	<i>PVC avec fermeture porte</i>		
Leidingen	<i>XVB - VOB Soort tube</i>		
Apparaten	<i>Poises - Eclairages - Interrupteurs</i>		
Aanraking onmogelijk door:		Isolatie ☒ Omhulsel ☒	Staat vast materiaal OK ☒ NOK ☐
Bescherming tegen direct contact:		voldoende ☒	onvoldoende ☐

Bescherming tegen indirecte aanraking

Differentieel schakelaar		300mA aanwezig ☒	Vochtige ruimtes "30 mA aanwezig ☒
In (A)	Icc (A)	d In (A)	beschermde circuits
<i>40</i>	<i>3000</i>	<i>0.036.1</i>	<i>Protection générale</i>
<i>40</i>	<i>3000</i>	<i>0.036.1</i>	<i>Protection générale du circuit</i>
PE verbindingen continuïteit		OK ☒ NOK ☐	Testknop OK ☒ NOK ☐ Injectie foutstroom OK ☒ NOK ☐
Bescherming tegen indirect contact:		voldoende ☒	onvoldoende ☐

Isolatie niveau

Apparaat: Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ metrel 61557 ☒ andere ☐
Losgekoppelde verbindingen:
Isolati weerstand: Ri <i>1.7 M</i> ohm (Testspanning 500V) Ri : OK ☒ NOK ☐
Kringen metingen niet uitgevoerd:
Kringen meting te zwak door aard kring:

Inbreuken en/of opmerkingen nota's

Inbreuken
<i>Néant</i>
Opmerkingen
<i>Prevoir le triangle flash.</i>
<i>Le schéma sera envoyé par le client.</i>
<i>Note: seule les parties visibles et accessibles ont été contrôlées.</i>

Besluit

De installatie is -is niet - conform, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen.
Het eendraad schema en het situatieschema zijn geïllustreerd. ☐ n° van de schema's:
Differentieelschakelaar verlood. ☒
De installatie moet nagezien worden voor <i>14/01/2016</i> (art. 271 AREI) - door onze diensten - alsook alvorens indienststelling na modificatie of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - mag niet - in dienst - genomen - gehouden - worden voor zover zonder uitstel de inbreuken verholpen worden en voor zover de nodige voorzorgen genomen zijn zodat deze installatie geen gevaar vormt voor personen en goederen.
Het is een verplichting van dit proces-verbaal te bewaren in het elektrische dossier.
Het is een verplichting van in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te melden.
Het is een verplichting van elk ongeluk aan personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg is van elektriciteit onmiddellijk te melden aan de Minister van Economische zaken, Directie Elektrische Energie.
Dit rapport bestaat uit <i>2</i> pagina's

De agent Bezoeker,