Nº: 12/06/60/1292 Société distributrice:



Compteur: n° 34 868 483

1 000 002,5 11 000 002,5

# PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF

Suivant QPRO/ELE/001

Nature de l'examen: mise en service (RGIE art. 86-270).

Type de locaux

: appartement A10.

Lieu d'examen

: 55 Rue Fritz Toussaint à 1050 Ixelles.

Propriété de

: sa Herpain.

Installateur

: sprl GM électrique, 154 Rue de Mons à 1480 Tubize.

TVA

: BE 0.880.215.612.

Date d'inspection Inspecteur

: 30.06.2012. : Jurgen Moens.

## DESCRIPTION ET CONTROLE DE L'ELECTRODE DE TERRE, DES CIRCUITS ET DES PROTECTIONS

Tension de service: 1 x 230 V.

Protection max: 2 x 40 A.

Liaison compteur-tableau: EXVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>.

Protection principale: 2 x 40 A.

Electrode de terre: boucle de terre 35 mm<sup>2</sup> Cu.

Résistance de dispersion:  $1 \Omega$ .

Résistance d'isolement général:  $> 20 \text{ M}\Omega$ .

Nombre de tableaux: 2. Nombre de circuits: 0 + 11.

Dénomination: voir schéma unifilaire.

Interrupteur différentiel: 2p. 40 A 300 mA (type A).

2p. 40 A 30 mA (type A) (circuits ABCDEFGHUK).

## **NOTES:**

Néant.

#### **INFRACTIONS:**

Néant.

### **CONCLUSION:**

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.

L'interrupteur différentiel est scellé avec un plomb avec l'insigne OCB.

Les schémas ont été signés pour approbation.

L'inspection prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 30.06.2087, ainsi

qu'avant la mise en service d'une modification ou extension importante réalisée avant cette date.

Pour le directeur,

Jurgen MOENS Kruiskouterstraat O.C.B. 1750

07/269.07.07 • 0475/45.23.82

l'inspecteur.



