



Attestation de contrôle périodique PEB d'une chaudière ou d'un chauffe-eau

Date de l'acte: 13/10/2025

Date de mise en service:

Motif de l'acte: délai maximale entre 2 contrôles périodiques PEB atteint

Société/indépendant

nom d'entreprise: EKOSAN SPRL
rue/n°/BP: Rue Valère Broekaert 3
CP/commune: 1090 Jette
Pays: Belgium
tél/GSM: 0471094911
e-mail: piekarski12101@gmail.com
n° d'entreprise (BCE): BE0535562932



Professionnel agréé

tech. ☒ GI ☐ GII ☐ L

conseiller ☒ type 1 ☐ type 2

n° d'agrément: 001753596

prénom/nom: PIEKARSKI Szymon

Propriétaire / titulaire ou déclarant Permis d'Environnement

☒ Particulier ☐ Copropriété ☐ Entreprise

prénom/nom:
nom d'entreprise/ACP:
n° d'entreprise (BCE):
rue/n°/BP: avenue moliere 266
CP/commune: 1180 uccle bruxelles
Pays: Belgium
tél/GSM:
e-mail:

Adresse de l'unité PEB où se trouve l'appareil/le système

rue/n°/BP: Avenue Molière 266/.

CP/commune: 1180 Uccle

n° étage: N+00

référence de l'unité PEB:

nom bâtiment éventuel: appartement

Personne de contact

prénom/nom:
nom d'entreprise/ACP:
tél/GSM:
e-mail:

Système de chauffage

S'il y a plusieurs systèmes, identifiant ("nom") de ce système:

☒ système de type 1 (1 chaudière max 100 kW)

☒ syst. individuel (1 unité PEB)

☐ syst. de type 2 - nombre de chaudières:

☐ syst. collectif (plusieurs unités PEB)

DECLARATION DE CONFORMITE

Les exigences qui sont d'application sont-elles toutes respectées ?

Si la réponse est non, une dérogation a-t-elle été accordée ?

Si la réponse est oui, ce qui a été observé correspond-il à la dérogation accordée ?

Le protocole d'injonction d'arrêt de l'appareil a-t-il été mis en œuvre ?

☒ OUI ☐ NON

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI ☐ NON

EN CONCLUSION, L'APPAREIL OU LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE SONT-ILS CONFORMES

A LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB ?

☒ OUI ☐ NON

Date prochain contrôle: 13/10/2027

Informations complémentaires relatives à la non-conformité:

DEFAUTS ET MESURES A PRENDRE

Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:

Défauts qui n'ont pas été éliminés pendant cette intervention:

Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:

PIECE(S) JOINTE(S)

Signature du propriétaire, titulaire ou déclarant du PE,
ou personne mandatée par celui-ci:

Nom: Propriétaire



Attestation de contrôle périodique PEB d'une chaudière ou d'un chauffe-eau

APPAREIL ☒ présence plaque signalétique Identifiant: Gielen
☐ chauffe-eau gaz
☒ chaudière : ☒ A CONDENSATION ☐ PAS A CONDENSATION
☒ chauffage des locaux ☐ uniquement eau chaude sanitaire ☐ pour le chauffage et l'ECS
☐ utilisée uniquement en cas de panne du mode normal
Monté en: ☐ Type A ☐ Type B1 avec coupe-tirage ☐ Type B en suppression (B22p, B23p, ...) ☐ C concentriques
Conduit d'évacuation ☒ individuel ☐ collectif ☐ Type B autre: B22, B23, ... ☒ C non concentrique
Autres infos relatives à l'évacuation des gaz: c93
Marque: Vaillant Numéro de série: 21230300100075273100005032N1
Modèle: vkk swe 656/4 Année de fabrication: 2023
Autres infos relatives à l'évacuation des gaz: c93
Puissance nominale utile en G20 à 80/60°C Pn [kW]: 60,1
Puissance nominale absorbée/débit calorifique Qn [kW]: 62

Brûleur ☐ présence plaque signalétique
Combustible(s): ☒ Gaz naturel ☐ Propane ☐ Mazout/Gasoil ☐ autre:
☐ si un des combustibles est utilisé en cas de panne, préciser ce combustible :
Pour les appareils gaz: ☐ Atmosphérique ☒ Prémix ☐ Air pulsé ☐ Présence d'une veilleuse
Marque: Numéro de série:
Modèle: Année de fabrication: ☐ inconnue
Débit min.: Débit max.:

Entretien de l'appareil, du conduit d'évacuation et contrôle des parties accessibles	effectué ?	en ordre ?	
Entretien de l'appareil	☒	☒ OUI	☐ NON
Entretien du brûleur et réglage si nécessaire et possible	☒	☒ OUI	☐ NON
Entretien du corps de chauffe et des surfaces d'échange	☒	☒ OUI	☐ NON
Contrôle et entretien conduit individuel d'évacuation et conduit amenée d'air	☒	☒ OUI	☐ NON
Pour les conduits collectifs, rapport d'inspection ou de ramonage présent ?	☐	☐ OUI	☐ NON
Contrôle et entretien des parties accessibles	☒	☒ OUI	☐ NON
Commentaire:			

Exigences de bon fonctionnement des appareils	s'applique ?	respecté ?	
Exigence relative au CO dans l'air ambiant. CO max. mesuré:	☐	☐ OUI	☐ NON
Exigence relative aux dispositifs de sécurité	☒	☒ OUI	☐ NON
En cas de non-conformité à une de ces 2 exigences, il y a DANGER, appliquer le protocole d'injonction d'arrêt de l'appareil			
Exigence relative à l'état des conduits d'évacuation et d'amenée d'air	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative aux orifices de mesure	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative à la ventilation du local où se trouve l'appareil	☐	☐ OUI	☐ NON
Exigence relative à la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion	☐	☐ OUI	☐ NON
Exigence relative aux émissions des appareils en fonctionnement (voir tableau joint)	☒	☒ OUI	☐ NON
Le placement d'un appareil B1 n'est autorisé que sur une cheminée collective existante	☐	☐ OUI	☐ NON

Au sujet de la conversion gaz. Selon les données rassemblées et le logigramme de vérification de la compatibilité:
☒ Votre appareil est compatible et ne nécessite plus aucune intervention dans le cadre de la conversion des réseaux (I2E+, I2N,...)
☐ Votre appareil doit encore faire l'objet d'un réglage par un professionnel après la conversion (I2E(S), I2E(R)...) ☐ Votre appareil n'est pas compatible et doit être adapté par son fabricant ou remplacé par un appareil qui répond à la réglementation actuelle
☐ Votre appareil n'est pas concerné par la conversion gaz (mazout/gasoil, propane,...)

EVALUATION DU DIMENSIONNEMENT DE LA CHAUDIERE POUR LES SYSTEMES DE TYPE 1

Consommation annuelle de combustible:
Calcul du temps annuel de fonctionnement [h] = conso. annuelle * 10 / Pn (retirer 17% si chaudière double service)
Temps annuel de fonctionnement du brûleur [h/an]:
Evaluation : ☐ >1000 h/an ok ☐ 500 à 1000 h/an dimensionnement moyen ☐ <500 h/an dimensionnement important

RECOMMANDATIONS EN VUE D'AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET AUTRES RECOMMANDATIONS:

INFORMATIONS POUR LES CERTIFICATEURS PEB ET DANS LE CADRE DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Pour les installations > 1 MW, y a-t-il un rapport d'analyse des émissions de NO_x et CO par un labo. agréé ? ☐ OUI ☐ NON
Régulation de la chaudière: ☐ Aquastat (T constante) ☐ Commande par thermostat ☒ Glissante (sonde extérieure ou autre)
Pompe/circulateur: ☒ Régulé ☐ Non régulé
S'il y a plusieurs chaudières, l'irrigation des chaudières est-elle arrêtée lorsque celles-ci sont à l'arrêt ? ☐ OUI ☐ NON
Présence d'un réservoir tampon sur le circuit de chauffage du système ☐
Longueur des conduites d'eau de chauffage non calorifugées du système en chaufferie [m]:
Nombre d'accessoires sur le circuit de chauffage non calorifugés du système en chaufferie [nombre]:
Présence d'une boucle d'eau chaude sanitaire ☐ Si oui, la boucle est isolée: ☐ OUI ☐ NON
☐ Pompe à chaleur ☐ Cogénération ☐ Chaudière bois ☐ Générateur à air chaud ☐ Fourniture chaleur externe
Type de production ECS du système: ☐ Monobloc ☐ Réservoir séparé ☐ Echangeur à plaque
Volume ballon ECS (l): ☐ Ballon ECS isolé ☐ Echangeur à plaque isolé



RESULTATS DES ANALYSES DES GAZ DE COMBUSTION (< 1MW)

Identifiant (nom) de l'appareil : Gielen					
Mesures en fonctionnement dans les gaz de combustion chaudières et chauffe-eau < 1 MW	brûleur modulant		mesures initiales		Comparer avec mesures finales à 100 %
	Unités	Application	100 %	mesures finales	
T de départ de l'eau de chauffage	°C	liq. & gaz		100 %	Exigences chaudières
dépression conduit d'évacuation des gaz de combustion	Pa	tout sauf B1, B22p et B23p		42	Exigences chauffe-eau
Indice de noircissement	Bacharach	liquide			
Suies ou agglomérats présents ?	oui/non	liquide			
Gicleur : marque/type	/	liquide			
Gicleur : débit	USG/h	liquide			
Gicleur : angle	°	liquide			
Pression pompe	bar	liquide			
Pression gaz à l'arrêt	mbar	gaz			
Pression gaz en fonctionnement	mbar	gaz			
Pression gaz brûleur	mbar	gaz			
Concentration en O ₂	% _{vol}	liq. & gaz		4,6	
Concentration en CO ₂	% _{vol}	liq. & gaz		9,3	
Concentration en CO à 0 % d'O ₂	mg CO/kWh	liq. & gaz		5,5	≤ 150 mg/kWh
T _g gaz de combustion	°C	liq. & gaz		44,9	≤ 650 mg/kWh
T _a air comburant	°C	liq. & gaz		21,9	
T nette T _g - T _a	°C	liq. & gaz		23	
η sur Hi Rendement combustion sur P.C.I.	%	liq. & gaz		98,8	≥ 90 % sauf B1 ≥ 88 %
(1) ≥ 55 % pour les chauffe-eau fabriqués avant le 01/01/2018 et âgés de maximum 20 ans					